



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-ogpnrk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169600 г. Печора ул. Портовая 18 А тел: 7-27-42 E-mail: gpn-pechora@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Печора

(место составления акта)

« 11 » ноября 20 20 года.  
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

по результатам рассмотрения заявления

№ 132

Конев Александр Владимирович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период:

с 13 час. 30 мин. « 10 » ноября 20 20 г.  
по 14 час. 30 мин. « 10 » ноября 20 20 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеобразовательного вида» г. Печора

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

169601, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д.85

при обследовании совместно с:

Директором: Нацепинской Людмилой Михайловной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

двухэтажное, второй степени огнестойкости, электрифицировано, отопление центральное водяное. Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии, состоят на обслуживании в специализированной организации.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений не обнаружено


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	-	-

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеобразовательного вида» г. Печора Нацепинская Л.М.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 11 » ноября 20 20 г.




(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеобразовательного вида» г. Печора Нацепинская Людмила Михайловна

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 общеобразовательного вида» г. Печора; 169601, Республика Коми, г. Печора, Печорский пр-т, д.85  
**Соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности**

« 11 » ноября 20 20 г.

Обследование проводил:

Конев Александр Владимирович – начальник отделения НДПР г. Печора, управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(должность, фамилия, государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 11 » ноября 20 20 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.